

## Daten zur Veröffentlichung 2021

Position	Einheit	Summe	MS-Netz	Umsp. MS/NS	NS-Netz
<b>Technische Angaben gem. § 27 Abs. 2 StromNEV</b>			MS	MN	NS
1. Stromkreislänge Kabel	km	69,1	14,6	671	54,5
Stromkreislänge Freileitung	km	-	-	666	-
2. Installierte Transformatorleistung	kVA	4.990	651	4.990	652
Anzahl der Transformatoren	#	17	647	17	648
3. Entnommene Jahresarbeit	kWh	772	4.254.926	4.170.075	4.692.956
4. Anzahl der Entnahmestellen	St.	1.523	1	17	1.505
5. Einwohnerzahl	EW	770	675	676	2.639
6. Versorgte Fläche	km²	771			5,50
7. Geographische Fläche	km²	15,60			
<b>Angaben zu den Netzverlusten gem. § 10 Abs. 2 StromNEV und § 17 Abs. 2 Satz 2 StromNZV</b>					
Durchschnittsnetzverluste gesamt u. je Netzbereich	%	<b>4,08%</b>	1,00%	0,90%	2,59%
Netzverluste gesamt u. je Netzbereich	kWh	201.692	42.549	37.531	121.612
Durchschnittl. Beschaffungskosten / Kosten je Netzbereich	EUR	5,72	2.433,82	2.146,75	6.956,21
<b>Technische Angaben gem. § 17 Abs. 2 Satz 2 Stromnetzzugangsverordnung</b>					
1. Jahreshöchstlast gesamt und der Entnahme	kW	1.003	977	964	939
2. Netzverlustleistung	kW	<b>61</b>	15	10	37
3. Summenlast der Kunden ohne Leistungsmessung	kW	766			1.694
4. Summenlast der Fahrplanprognosen	kW	767			936
5. Höchstenentnahmelast der vorgelagerten Netzebene	kW		992	-	-
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	kWh	<b>4.297.475</b>	4.297.475	-	-
6. Summe der Einspeisungen (Energie)	kWh	<b>644.493</b>	-	-	644.493
Summe der Einspeiseleistungen (zeitgleich)	kW		-	-	11
7. Netzverluste (Energie)	kWh	<b>201.692</b>	42.549	37.531	121.612
Durchschnittliche Beschaffungskonditionen	Ct/kWh		5,72	5,72	5,72