

Daten zur Veröffentlichung 2020

Position	Ein-heit	Summe	MS-Netz	Umsp. MS/NS	NS-Netz	davon HA-Ltg.
Technische Angaben gem. § 27 Abs. 2 StromNEV			MS	MN	NS	
1. Stromkreislänge Kabel	km	69,0	14,6	671	54,4	-
Stromkreislänge Freileitung	km	-	-	666	-	-
2. Installierte Transformatorleistung	kVA	4.990	651	4.990	652	
Anzahl der Transformatoren	#	17	647	17	648	
3. Entnommene Jahresarbeit	kWh	772	4.295.533	4.209.012	4.730.837	
4. Anzahl der Entnahmestellen	St.	1.523	1	17	1.505	
5. Einwohnerzahl	EW	770	675	676	2.639	
6. Versorgte Fläche	km ²	771			5,50	
7. Geographische Fläche	km ²	15,60				
Angaben zu den Netzverlusten gem. § 10 Abs. 2 StromNEV und § 17 Abs. 2 Satz 2 StromNZV						
Durchschnittsnetzverluste gesamt u. je Netzbereich	%	4,20%	1,00%	0,90%	2,72%	
Netzverluste gesamt u. je Netzbereich	kWh	209.634	42.955	37.881	128.798	
Durchschnittl. Beschaffungskosten / Kosten je Netzbereich	EUR	5,60	2.405,50	2.121,34	7.212,66	
Technische Angaben gem. § 17 Abs. 2 Satz 2 Stromnetz Zugangsverordnung						
1. Jahreshöchstlast gesamt und der Entnahme	kW	1.035	1.007	995	969	
2. Netzverlustleistung	kW	65	15	10	40	
3. Summenlast der Kunden ohne Leistungsmessung	kW	766			797	
4. Summenlast der Fahrplanprognosen	kW	767			596	
5. Höchstentnahmelast der vorgelagerten Netzebene	kW		1.022	-	-	
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	kWh	4.338.488	4.338.488	-	-	
6. Summe der Einspeisungen (Energie)	kWh	650.623	-	-	650.623	
Summe der Einspeiseleistungen (zeitgleich)	kW		-	-	13	
7. Netzverluste (Energie)	kWh	209.634	42.955	37.881	128.798	
Durchschnittliche Beschaffungskonditionen	Ct/kWh		5,60	5,60	5,60	