

Daten zur Veröffentlichung

**Daten zur Veröffentlichung 2019**

Position	Einheit	Summe	MS-Netz	Umsp. MS/NS	NS-Netz	davon HA-Ltg.
<b>Technische Angaben gem. § 27 Abs. 2 StromNEV</b>			MS	MN	NS	
1. Stromkreislänge Kabel	km	68,80	14,60	671	54,20	-
Stromkreislänge Freileitung	km	-	-	666	-	-
2. Installierte Transformatorleistung	kVA	4990	651	-	652	
Anzahl der Transformatoren	#	17	647	-	648	
3. Entnommene Jahresarbeit	kWh	772	4.318.303	4.229.200	4.795.387	
4. Anzahl der Entnahmestellen	St.	1.492	1	-	1.491	
5. Einwohnerzahl	EW	770	675	676	2.639	
6. Versorgte Fläche	km²	771			5,50	
7. Geographische Fläche	km²	15,60				
<b>Angaben zu den Netzverlusten gem. § 10 Abs. 2 StromNEV und § 17 Abs. 2 Satz 2 StromNZV</b>						
Durchschnittsnetzverluste gesamt u. je Netzbereich	%	3,40%	1,00%	0,90%	1,86%	
Netzverluste gesamt u. je Netzbereich	kWh	170.620	43.183	38.063	89.374	
Durchschnittl. Beschaffungskosten / Kosten je Netzbereich	EUR	-	-	-	-	
<b>Technische Angaben gem. § 17 Abs. 2 Satz 2 Stromnetzzugangsverordnung</b>						
1. Jahreshöchstlast gesamt und der Entnahme	kW	1.090	1.057	1.017	1.006	
2. Netzverlustleistung	kW	54	16	10	28	
3. Summenlast der Kunden ohne Leistungsmessung	kW	766			811	
4. Summenlast der Fahrplanprognosen	kW	767			581	
5. Höchstentnahmelast der vorgelagerten Netzebene	kW		1.073	-	-	
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	kWh	4.361.486	4.361.486	-	-	
6. Summe der Einspeisungen (Energie)	kWh	655.561	-	-	655.561	
Summe der Einspeiseleistungen (zeitgleich)	kW		-	-	17	
7. Netzverluste (Energie)	kWh	170.620	43.183	38.063	89.374	
Durchschnittliche Beschaffungskonditionen	Ct/kWh		5,40	-	-	