

Elektrizitätsgenossenschaft Karlstein eG

Bezugsjahr: 2024**Veröffentlichungen nach § 23c EnWG**Netzrelevante Daten (§23c)

§23 (3) Nr. 1 Jahreshöchstlast pro Netz- und Umspannebene

Mittelspannung (MS)	1.088 kW
Umspannung (MS/NS)	0 kW
Niederspannung (NS)	530 kW
Lastverlauf	siehe Anlage (Lastverläufe)

§23 (3) Nr. 2 Netzverluste s. Strukturmerkmale

§23 (3) Nr. 3 Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden siehe Anlage (Lastverläufe)

§23 (3) Nr. 4 Summenlast der Fahrplanprognose siehe Anlage (Lastverläufe)

§23 (3) Nr. 5 Entnahme aus vorgelagerter Netzebene

	Leistung	Arbeit
	kW	kWh
Mittelspannung (MS)	1.088,00	4.086.832,80
Umspannung (MS/NS)	0,00	0,00
Niederspannung (NS)	0,00	0,00
Lastverlauf	siehe Anlage (Lastverläufe)	

§23 (3) Nr. 6 Summe aller Einspeisungen

	Leistung	Arbeit
	kW	kWh
Mittelspannung (MS)	0,00	0,00
Umspannung (MS/NS)	0,00	0,00
Niederspannung (NS)	529,65	686.913,96
Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisungen	siehe Anlage (Lastverläufe)	

§23 (3) Nr. 7 Mengen und Preise der Verlustenergie

Es wurde nur eine Beschaffung durchgeführt, s. Veröffentlichung Strukturmerkmale

Ergebnis der Differenzbilanzierung (§13 Abs. 3 StromNZV)

Nach §12 Abs: 3 StromNZV besteht keine Verpflichtung
zur Führung eines Differenzbilanzkreises.